ARTEMIS PEINTURE

ATTESTATION DE REALISATION DE TRAVAUX

La société ARTEMIS PEINTURE atteste par la présente avoir réalisé pour le compte de l'Hopital Saint Joseph, situé au 185 rue Raymond Losserand 75014 PARIS, des travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Vous trouverez le détail de ces travaux dans le tableau ci-après.

Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux ont été réalisés, sur votre ordre, uniquement selon les préconisations du rapport du bureau VERITAS que vous nous avez transmis et portant les références suivantes :
N° affarire : 6233915-1 / N° Rapport : V/0/Rev 1

De part notre savoir-faire et en temps que membre du réseau HANDIBAT DEVELOPPEMENT, nous vous avons alerté sur le fait que selon nos connaissances ces préconisations étaient incomplètes de ce fait, l'entreprise ARTEMIS PEINTURE ne pourra être tenu responsable en cas de contrôle non conforme par une autorité.

A faire valoir à qui de droit.

P. LEBORGNE
Président Directeur Général

ARTEMIS PEINTURE
182, rue Paul Bert - 95120 ERMONT
Tél. 06 07 38 69 85 / Fax 01 34 15 63 84
email contact@artemispeinture.com
RCS à Pontoise - APE 4334Z - TVAcee FR47 515 200 897

ARTEMIS PEINTURE

Campagne PMR 2015 - Travaux réalisés par la société ARTEMIS PEINTURE			
Fiche de constat diagnostic handicape	Quantité	Localisation des Tr Réalisé	Détails des Tr Réalisés
FC n°18	1	Hall Principal	Mise au norme de l'escalier par la mise en place de BEV, de nez de marche antidérapant et contrastés et de contremarches contrastées (sur la 1ère et la
FC n°40	2	SURGH 108 NORGW130	Mise en place d'une patère à 1,30m du sol
FC n°42	12	NORGW031 & 030 NOR1W015 & 014 NOR2W015 & 014 NOR3W015 & 014 NORGW058 NORGW099 NORGW (porte 8 à droite)	Mise en place d'abattants surélevés
FC n°44	10	NORGW031 & 030 NOR1W015 & 014 NOR2W015 & 014 NOR3W015 & 014 NORGW058 NORGW099	Mise en place de poignée de tirage sur les portes
FC n°45	8	NORGW031 & 030 NOR1W015 & 014 NOR2W015 & 014 NOR3W015 & 014	Mise en place d'une patère à 1,30m du sol
FC n°39	1	W101	Mise en place de poignée de tirage sur la porte
FC n°41	2	SUR0W064 SUR0W079	Mise en place d'une barre de relevage coudée
FC n°43	11	NORGW031 & 030 NOR1W015 & 014 NOR2W015 & 014 NOR3W015 & 014 NORGW058 NORGW099 NORGW130	Mise en place d'une barre de relevage coudée

ARTEMIS PEINTURE
182, rue Paul Bert - 95120 ERMONT
Tél. 06 07 38 69 85 - Fax 01 34 15 63 84
Email : contact@artemispeinture.com
RCS à Pontoise - APE 4334Z - TVAcee FR47 515 200 897